

Kurzbericht



Römerstadt-Jugendherberge | © Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Römerstadt-Jugendherberge

An der Jugendherberge 4
54292 Trier

Tel: +49 651 146620
Fax: +49 651 1466230

trier@diejugendherbergen.de
<http://www.diejugendherbergen.de>

Herzlich willkommen!

Die sehr moderne und beliebte Römerstadt-Jugendherberge Trier liegt direkt an der romantischen Mosel und zentrumsnah. Design und Ausstattung machen sie zu einem besonderen Erlebnis. Überdimensionale Bilder lassen die Gäste in die Zeit der Römer eintauchen und verbinden die große geschichtliche Epoche mit der Moderne des Hauses. Erleben Sie die älteste Stadt Deutschlands mit ihren antiken Sehenswürdigkeiten wie dem historischen Marktplatz, Porta Nigra, Amphitheater und Kaiserthermen. Kostenfreies WLAN im ganzen Haus.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt drei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang hat eine maximale Längsneigung von bis zu 7 % über eine Strecke von 30 m.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind ebenerdig oder über Aufzüge zugänglich.
- Der Aufzug zum Untergeschoss ist 110 cm x 140 cm groß.
- Der Aufzug im Neubau ist 112 cm x 139 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (oder es sind Alternativen vorhanden).
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 93 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Zimmer 702 und 703 (Mehrbettzimmer, 1. Obergeschoss im Neubau)

- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie links oder rechts neben dem Bett sind mindestens 160 cm x 170 cm groß.
- Die Betten sind 52 cm hoch.
- Die Badtür ist 84 cm (Zimmer 702) bzw. 78 cm (Zimmer 703) breit.
- Die Bewegungsflächen im Bad zu Zimmer 702 betragen:
vor der Tür 200 cm x 112 cm;
vor dem WC 200 cm x 142 cm;
vor dem Waschbecken 200 cm x 150 cm;
rechts neben dem WC 147 cm x 70 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Im Bad zu Zimmer 703 ist das WC von links anfahrbar.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich. Die Bewegungsfläche beträgt 125 cm x 200 cm. Es ist ein Duschsitz vorhanden, jedoch kein Haltegriff.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Zimmer 507 (Mehrbettzimmer, Erdgeschoss)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie zwischen den Einzelbetten ist 130 cm x 200 cm groß.
- Die Betten sind 47 cm hoch.
- Die Badtür ist 92 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 148 cm x 200 cm;
rechts neben dem WC 88 cm x 55 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich. Die Bewegungsfläche beträgt 120 cm x 155 cm. Ein Duschsitz und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss im Neubau)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
links und rechts neben dem WC 98 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf in den Aufzügen wird akustisch bestätigt.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt keinen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 507, 702 und 703 (Mehrbettzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Ein abgehender Notruf in den Aufzügen wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Treppen weisen mindestens an der ersten und letzten Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf und haben beidseitige Handläufe.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

